



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
 เลขรับ 656  
 วันที่ 21 เม.ย. 2566  
 เวลา 09.00 น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/ ๗๖๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่  
 ๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง  
 อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๑๔๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง  
 รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายนพเก้า กันยะมี ถึงนางงามสมคิด โพธิ์กำเนิด  
 หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ศรวิสัยก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง  
 เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุญาตจากบุคลากรวิทยาลัย  
 เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ  
 ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกอบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อส่งสาร

แจ้งเรื่อง ส่งผลการทดสอบ  
กำลังอัดประลัยคอนกรีต

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย สว่างทิศ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- เพื่อไม่ลดทอน  
 - แจ้ง กอว. ช่าง ทราบ  
 ศรวิสัย  
 (สุรชัย โจนนถิ)  
 เจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.

(นางอรชร คำอื้อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญา ศิริเทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพดุงทินท์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [TECPHRAE@GMAIL.COM](mailto:TECPHRAE@GMAIL.COM)



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดปลายของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 095 / 2566

โครงการ : รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นายายนพเก้า กันยายนถึงนางงามสมคิด โพธิ์กาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแห้งถูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญลักษณ์ที่ 4 / 2566



รหัสดำอย่าง	ความสูงตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	A1	7.50	8,222.00	9 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	10	43,985	195.49	
2	A2	7.50	8,265.00	9 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	10	43,857	194.92	พื้น คสล.
3	A3	7.50	8,239.00	9 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	10	43,857	194.92	
1	B1	7.80	8,245.00	10 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	9	41,758	185.59	
2	B2	7.80	8,269.00	10 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	9	42,123	187.21	
3	B3	7.80	8,240.00	10 เม.ย. 66	19 เม.ย. 66	9	41,795	185.76	ผนัง คสล.

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น