



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๙๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
เลขรับ ๗๔๖  
วันที่ 15 พ.ค. ๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐น.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  
วิทยาลัยเทคนิคแพร่  
๕ ถ.เหมืองทิต ต.โนเวียง  
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๕๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๑๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง  
รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายนพแก้ว กันยะมี ถึงนางางสมคิด โพธิ์กำหนด  
หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ศรีวิไลย์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย  
เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ  
ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลัง  
อัดประลัยของคอนกรีต.

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สติถย์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- ผอ.วิทยาลัยฯ  
- หัวหน้าช่าง

ที่ร้อยตรี ใจอนันต์  
ศรีชัย ใจอนันต์  
หัวหน้าสำนักปลัด กษ๒

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [TECPHRAE@GMAIL.COM](mailto:TECPHRAE@GMAIL.COM)

- กศวิภาจทิพ

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญา ศรีเทพพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหากำก้างอัดประลัยของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 109 / 2566

โครงการ : ารรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นานายนพเก้า ถนนยะมีถึงนางงามสมคิด โพธิ์ท่าเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแห้งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญลักษณ์ 4 / 2566



รหัสตัวอย่าง	ความหนาตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก./ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	A1	7.80	8,256.00	11 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	31	55,258	245.59	
2	A2	7.80	8,320.00	11 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	31	55,632	247.25	
3	A3	7.80	8,245.00	11 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	31	54,258	241.15	
4	B1	7.60	8,295.00	12 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	30	54,258	241.15	
5	B2	7.60	8,253.00	12 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	30	54,986	244.38	
6	B3	7.60	8,245.00	12 เม.ย. 66	12 พ.ค. 66	30	54,726	243.23	
								242.92	ผนัง คสล.
									ผนัง คสล.

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น